



ASSISTENZA TECNICA PERIODICA MEZZI ANTINCENDIO

QUOTA
ANNUALE
PER ASSISTENZA TECNICA DI CIASCUNA
LAMPADA DI EMERGENZA

comprende:

1* VERIFICA di FUNZIONAMENTO

- verifica dell'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi
- verifica delle indicazioni / segnalazioni fornite dal pannello/display del gruppo soccorritore
- verifica dell'intervento di funzionamento mediante procedure di simulazione d'interruzione o interruzione dell'alimentazione ordinaria (esame a vista)
- eventuale rimozione degli oggetti o altro che possano in qualche modo compromettere efficacia del dispositivo (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio quali estintori)
- verifica dell'integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza
- pulizia generale delle lampade
- compilazione Registro

Nota:

Se gli apparecchi o il sistema non garantiscono l'autonomia di impianto, le batterie devono essere sostituite.

Per l'effettuazione di tutte le suddette verifiche si devono tenere in considerazione sia la legislazione vigente applicabile nella specifica situazione sia le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore.